



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Площадь Соборная, 7, г. Саратов, Россия, 410028 Тел.: 23-13-65 Факс: 28-54-86, 23-33-21 E-mail: ugnn@gumchs.saratov.ru

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ГОРОДУ САРАТОВУ

Улица Университетская, 37, г. Саратов, Россия, 410078 Тел.: 51-76-36, Факс: 27-93-78

ПРЕДПИСАНИЕ №16/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному общеобразовательному учреждению

"Средняя общеобразовательная школа №10"

Волжского района г. Саратова

в лице директора Брыксиной Светланы Михайловны

во исполнение распоряжения начальника отдела надзорной деятельности по городу Саратову УНД ГУ МЧС России по Саратовской области Курылева Дмитрия Сергеевича №16 от 9 января 2014 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 9 час. 00 мин. 20 января 2014 г. по 16 час. 00 мин. 14 февраля 2014 г. проведена плановая выездная проверка: государственным инспектором г. Саратова по пожарному надзору Зенковым Алексеем Тимофеевичем, государственным инспектором г. Саратова по пожарному надзору Бесчастновой Екатериной Михайловной в помещениях МОУ "СОШ №10" Волжского района г. Саратова, по адресу: г. Саратов, ул. Рогожина 24/32.

совместно с директором МОУ "СОШ №10" Волжского района г. Саратова Брыксиной С. М.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Автоматическая пожарная сигнализация находится в неисправном состоянии (3 этаж)	п. 61, п. 63 "Правила противопожарного режима в РФ"	15.08.2014	

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
2.	Помещения кухни и вспомогательных помещений столовой не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией	ст. 4, ст. 6 Федерального закона РФ №123-ФЗ от 22.07.2008 г.; п. 38, табл. 3 НПБ 110-03 "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией"	15.08.2014	
3.	Кабинет музыки и лаборантская кабинета информатики не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией	ст. 4, ст. 6 Федерального закона РФ №123-ФЗ от 22.07.2008г.; п.38, табл.3 НПБ1 10-03 "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией"	15.08.2014	
4.	В подвальном помещении отверстия в стенах в местах прохождения коммуникаций не заделаны раствором	п. 22 "Правила противопожарного режима в РФ"	15.08.2014	
5.	В помещениях школы двери не оборудованы устройствами для самозакрывания и уплотнением в притворах	ст. 4, ст. 6 Федерального закона РФ №123-ФЗ от 22.07.2008 г.; п. 6.18* СНИП21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений"	15.08.2014	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченный владеть пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе

руководители организаций;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор

г. Саратова

по пожарному надзору

"14" февраля 2014 г.

А. Т. Зенков

Государственный инспектор

г. Саратова

по пожарному надзору

"14" февраля 2014 г.

Е. М. Бесчастнова

Предписание для исполнения получил (-а):

Директор МОУ "СОШ №10"

"14" февраля 2014 г.

С. М. Брыксина